



ARQ.MPA/mpa

Departamento de Acción Sanitaria  
Secretaría Regional Ministerial de Salud  
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Unidad de Evaluación de Proyectos  
Mujica 169, Fono: 072 - 2338928  
Rancagua.

RESOLUCIÓN EXENTA N° **9015-**

RANCAGUA,

**13 SEP 2017**

VISTOS:

La solicitud de FRANCISCO LOAIZA ZEREGA, de profesión INGENIERO CIVIL, responsable de toda la información proporcionada y representante del propietario para estos efectos; el D.S. N° 236/26 que Aprueba el Reglamento de Alcantarillados Particulares; D.S. N° 50/03 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado; la Resolución N° 1600/08 de la Contraloría General de la República; las facultades legales y reglamentarias que me concede el D.F.L. N° 725/68 que aprueba el Código Sanitario; el D.F.L. N° 1/05 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 2763/79 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; el D.S. N° 136/05 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; la Resolución Exenta N° 17.790/13 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

**CONSIDERANDO:**

Solicitud de aprobación de proyecto de Alcantarillado Particular, revisión realizada por la Unidad de Evaluación de Proyectos del Departamento de Acción Sanitaria, que da cuenta que el proyecto en cuestión, cumple con las exigencias técnicas y reglamentarias que regulan la materia, dicto la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

ubicado en LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, propiedad de D. RICARDO FUAD MAJLUF SAPAG, RUN N° de conformidad a los planos, especificaciones y normas que rigen la presentación del saneamiento de edificios o conjunto de ellos, destinados a viviendas, oficinas u otras actividades privadas o comerciales.

2. **DÉJASE ESTABLECIDO**, que el proyecto de Alcantarillado Particular, contempla un sistema de tratamiento consistente en: **planta de tratamiento de aguas servidas lodos activados**, con una capacidad de **2,6 m<sup>3</sup>/día**, para un total de **6 personas** y disposición final en **zanja de drenaje**. **El sistema, contempla las siguientes etapas:**

- a) Decantador - Digestor
- b) Reactor biológico,
- c) Decantador secundario (clarificador),
- d) Desinfección del agua tratada.

3. **TÉNGASE PRESENTE** que las descargas de los efluentes tratados en los sistemas identificados en el punto N° 2, deberán ajustarse en todo momento a lo establecido en la normativa vigente respecto de estas materias. Se deberá realizar un programa de Muestreo y Autocontrol de Efluentes, con una frecuencia semestral y como mínimo con los siguientes parámetros: PH, DBO5, S.S.T., Coliformes Fecales.

4. **DÉJASE ESTABLECIDO** que las instalaciones interiores de los inmuebles ya identificado, deben regirse a lo estrictamente señalado en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, R.I.D.A.A. D.S. N° 50/03 MOP; siendo de exclusiva responsabilidad ante sus mandantes de su cumplimiento, las personas que las proyecten. Los cálculos del sistema que se aprueba por esta resolución, son de responsabilidad del proyectista.

5. **INSTRÚYASE** al solicitante, que una vez construidas las obras, se deberá solicitar la respectiva autorización para su explotación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código Sanitario.

6. **DÉJASE ESTABLECIDO** como responsable de la mantención de los sistemas de tratamiento que se regularizan, al propietario identificado en el número uno precedente.

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y CÚMPLASE  
POR ORDEN DEL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

**ING. VICTOR PEÑA AHUMADA  
JEFE DEPARTAMENTO ACCIÓN SANITARIA  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD  
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

DISTRIBUCIÓN:  
INTERESADO (2)  
DEPARTAMENTO ACCION SANITARIA / UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL  
OF. PARTES ACCION SANITARIA PICHILEMU